

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОРОЕНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ШКОЛА № 7 ИМЕНИ В.П. АДОДИНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРОЕНОВСКИЙ РАЙОН
Ленина ул., 22, ст-на Дядьковская,
Короеновский район, Красноярский край
ОГРН 1022304013302 ИНН 2335010597
№ 332 от 24.11.2016
на № _____ от _____

Заместителю начальника ОНД и ПР
Короеновского района
подполковнику вн. службы
И.Ю. Цыкало
директора МОБУ СОШ №7
им. В.П. Адодина
МО Короеновский район
С.Л.Степановой

о выполнении представления № 1176-9-23-15 от 03.11.2016 года об
устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения.

На Ваше представление № 1176-9-23-15 от 03.11.2016 года об устранении
причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения в области пожарной безопасности директором МОБУ
СОШ №7 им. В.П. Адодина МО Короеновский район Степановой
Светланой Леонидовной на 4 квартал 2016 года и 1 квартал 2017 года
запланировано выполнение указанных в представлении нарушений
требований пожарной безопасности в следующем объеме:

- будет организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки
работоспособности средств противопожарной защиты объекта
(автоматической пожарной сигнализации) с оформлением
соответствующего акта проверки;
- в здании школы имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре будут
заменены на выполненные в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2012;
- будут проведены контрольные испытания на соответствие требованиями
нормативных документов отборных проб огнезащитных составов в
чердачном помещении здания школы. Испытания осуществляются в
аккредитованных в установленном порядке испытательных центрах или
территориальных ИПЛ.

Директор МОБУ СОШ № 7
им. В.П. Адодина МО Короеновский район



С.Л.

С.Л.Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ШКОЛА № 7 ИМЕНИ В.П. АДДИНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
Ленина ул., 22, ст-на Лязьковская
Кореновский район, Красные тарелки
ОГРН 1022304013302 ИНН 2335010697
№ 233 от 24.11.2016
на № _____ от _____

Заместителю начальника ОНД и ПР
Кореновского района
подполковнику вн. службы
И.Ю. Цыкало
директора МОБУ СОШ №7
им. В.П. Адодина
МО Кореновский район
С.Л.Степановой

о выполнении представления № 1177-9-23-15 от 03.11.2016 года об
устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения.

На Ваше представление № 1177- 9-23-15 от 03.11.2016 года об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности директором МОБУ СОШ №7 им. В.П. Адодина МО Кореновский район Степановой Светланой Леонидовной на 4 квартал 2016 года и 1 квартал 2017 года запланировано выполнение указанных в представлении нарушений требований пожарной безопасности в следующем объеме:

- будет организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности средств противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации) с оформлением соответствующего акта проверки;
- в здании школы имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре будут заменены на выполненные в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2012;
- будут проведены контрольные испытания на соответствие требованиями нормативных документов отборных проб огнезащитных составов в чердачном помещении здания школы. Испытания осуществляются в аккредитованных в установленном порядке испытательных центрах или территориальных ИПЛ.

Директор МОБУ СОШ № 7
им. В.П. Адодина МО Кореновский район



С.Л.

С.Л.Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 7 ИМЕНИ В.П. АДОДИНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
Левина ул., 22, ст-ца Дядьковская,
Кореновский район, Краснодарский край
ОГРН 1022304013302 ИНН 2335010597
№ 331 от 24.11.2016
на № _____ от _____

Заместителю начальника ОНД и ПР
Кореновского района
подполковнику вн. службы
И.Ю. Цыкало
директора МОБУ СОШ №7
им. В.П. Адодина
МО Кореновский район
С.Л.Степановой

о выполнении представления № 1174-9-23-15 от 03.11.2016 года об
устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения.

На Ваше представление № 1174-9-23-15 от 03.11.2016 года об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности директором МОБУ СОШ №7 им. В.П. Адодина МО Кореновский район Степановой Светланой Леонидовной на 4 квартал 2016 года и 1 квартал 2017 года запланировано выполнение указанных в представлении нарушений требований пожарной безопасности в следующем объеме:

- будет организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности средств противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации) с оформлением соответствующего акта проверки;
- в здании корпуса №5 (столовая, учебные классы) будет установлена автоматическая пожарная сигнализация;
- в здании школы имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре будут заменены на выполненные в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2012;
- будут проведены контрольные испытания на соответствие требованиями нормативных документов отборных проб огнезащитных составов в чердачном помещении здания школы. Испытания осуществляются в аккредитованных в установленном порядке испытательных центрах или территориальных ИПЛ.

Директор МОБУ СОШ № 7
им. В.П. Адодина МО Кореновский район



С.Л.

С.Л.Степанова

№ 330 от 24.11.2016г

Заместителю начальника ОНД и ПР
Кореновского района
подполковнику вн. службы
И.Ю. Цыкало
директора МОБУ СОШ №7
им. В.П. Адодина
МО Кореновский район
С.Л.Степановой

о выполнении представления № 1175-9-23-15 от 03.11.2016 года об
устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения.

На Ваше представление № 1175-9-23-15 от 03.11.2016 года об устранении
причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения в области пожарной безопасности директором МОБУ
СОШ №7 им. В.П. Адодина МО Кореновский район Степановой
Светланой Леонидовной на 4 квартал 2016 года и 1 квартал 2017 года
запланировано выполнение указанных в представлении нарушений
требований пожарной безопасности в следующем объеме:

- будет организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки
работоспособности средств противопожарной защиты объекта
(автоматической пожарной сигнализации) с оформлением
соответствующего акта проверки;
- в здании корпуса №5 (столовая, учебные классы) будет установлена
автоматическая пожарная сигнализация;
- в здании школы имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре будут
заменены на выполненные в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2012;
- будут проведены контрольные испытания на соответствие требованиями
нормативных документов отборных проб огнезащитных составов в
чердачном помещении здания школы. Испытания осуществляются в
аккредитованных в установленном порядке испытательных центрах или
территориальных ИПЛ.

Директор МОБУ СОШ №7
им. В.П. Адодина МО Кореновский район



С.Л. С.Л.Степанова