

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кореновского района  
г. Кореновск ул. Фрунзе, 203, тел. 8(86142) 4-02-01

**Предписание № 140/1/4**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

**в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении средней общеобразовательной школы №7 имени В.П. Адодина муниципального образования Кореновский район в лице директора МОБУ СОШ №7 имени В.П. Адодина муниципального образования Кореновский район Степановой Светланы Леонидовны.**

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кореновского района № 140 от 03 октября 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «10» октября 2016 г. по 11 ч. 00 мин. «27» октября 2016 года проведена плановая выездная проверка с целью надзора за соблюдением требований норм и правил пожарной безопасности, согласно плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ОНД Кореновского района на 2016 год, размещенного на сайте генеральной прокуратуры РФ в здании, помещениях и на территории муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №7 имени В.П. Адодина муниципального образования Кореновский район в ст. Дядьковской, по ул. Ленина, 22. заместителем главного государственного инспектора Кореновского района по пожарному надзору – заместителем начальника отдела подполковником вн. службы Цыкало И.Ю.

совместно с директором МОБУ средняя общеобразовательная школа №7 имени В.П. Адодина муниципального образования Кореновский район Степановой Светланой Леонидовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                                                            | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.            | Не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности средств противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации) с оформлением соответствующего акта проверки. | (п.61 Постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390 ППР в Р.Ф)                                                                                                    | 15.04.2017г                                                             |                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 2. | Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в здании корпуса №5 (столовая, учебные классы)                                                                                                                                                                                 | (НПБ 110-03 п.9 табл.1 )                                                                                                                                                | 15.04.2017г |  |
| 3. | В здании школы имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре выполнены не в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2012                                                                                                                                                                    | (п.7 Постановления правительства Р.Ф от 25.04.2012 года №390 ППР в Р.Ф.)                                                                                                | 15.04.2017г |  |
| 4. | Не проведены контрольные испытания на соответствие требованиям нормативных документов отборных проб огнезащитных составов в чердачном помещении зданий школы. Испытания осуществляются в аккредитованных в установленном порядке испытательных центрах или территориальных ИПЛ. | ( ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ технический регламент «о требованиях пожарной безопасности; НПБ 232-96 (п.21 Правил противопожарного режима в Р.Ф) | 15.04.2017г |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в 15-ти дневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Кореновского района по пожарному надзору – заместитель начальника отдела

И.Ю. Цыкало

« 27 » октября 20 16 г.

Предписание для исполнения получил (а):

✓ с-ч

(подпись)

« 27 » октября 20 16 г.



(подпись)

Директор МОБУ СОШ №7  
имени В.П. Адодина  
Степанова Светлана Леонидовна



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ  
Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Кореновского района

Директору МОБУ СОШ №7  
имени В.П. Адодина  
МО Кореновский район  
Степановой Светлане Леонидовне  
ст. Дядьковская, ул. Ленина, 22.

ул. Фрунзе, 203, г. Кореновск, Краснодарский край, 353180  
тел/факс(86142) 4-02-01

03.11.2016 № 1177-9-23-15

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения**

«03» ноября 2016 г.

г. Кореновск

Заместитель главного государственного инспектора Кореновского района по пожарному надзору - заместитель начальника отдела подполковник вн. службы Цыкало И.Ю. рассмотрев постановление № 40/166 от «03» ноября 2016 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы в отношении юридического лица муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №7 имени В.П. Адодина МО Кореновский район расположенного ст. Дядьковская ул. Ленина, 22 установил, что 27 октября 2016г. в 11 часов 00 минут в здании, помещениях и на территории муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №7 имени В.П. Адодина МО Кореновский район расположенного ст. Дядьковская, ул. Школьная, 20 юридическое лицо нарушило требования пожарной безопасности, выразившиеся в нарушении Постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, НПБ, ФЗ-123 Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности», а именно:

- Не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности средств противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации) с оформлением соответствующего акта проверки. (п.61 Постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390 ППР в Р.Ф)
- В зданиях школы имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре выполнены не в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2012 (п.7 Постановления правительства Р.Ф от 25.04.2012 года №390 ППР в Р.Ф.)
- Не проведены контрольные испытания на соответствие требованиям нормативных документов отборных проб огнезащитных составов в чердачном помещении зданий школы. Испытания осуществляются в аккредитованных в установленном порядке испытательных центрах или территориальных ИПЛ ( ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ технический регламент «о требованиях пожарной безопасности; НПБ 232-96 (п.21 Правил противопожарного режима в Р.Ф)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

**Вам необходимо:**

1. Принять исчерпывающие меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, приведенных в настоящем представлении и недопущению их впредь.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Заместитель главного государственного инспектора  
Кореновского района по пожарному надзору –  
заместитель начальника отдела  
И.Ю. Цыкало

\_\_\_\_\_  
(подпись лица, вынесшего представление)

Представление получил:

03.11.16 ✓ С.П.

\_\_\_\_\_  
(дата, подпись)

С.П. Востанов

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Представление направлено \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ  
Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Кореновского района**

ул. Фрунзе, 203, г. Кореновск, Краснодарский край, 353180  
тел/факс(86142) 4-02-01

Директору МОБУ СОШ №7  
имени В.П. Адодина  
МО Кореновский район  
Степановой Светлане Леонидовне  
ст. Дядьковская, ул. Ленина, 22.

03.11.2016 № 1176 -9-23- 15

### **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения**

«03» ноября 2016 г.

г. Кореновск

Заместитель главного государственного инспектора Кореновского района по пожарному надзору - заместитель начальника отдела подполковник вн. службы Цыкало И.Ю.  
рассмотрев постановление № 40/165 от «03» ноября 2016г.

по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы в отношении должностного лица - директора муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №7 имени В.П. Адодина МО Кореновский район Степановой Светланы Леонидовны проживающей по адресу: г. Кореновск ул. Горького, д.111 кв.19 установил, что 27 октября 2016г. в 11 часов 00 минут в здании, помещениях и на территории муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №7 имени В.П. Адодина МО Кореновский район расположенной ст. Дядьковская, ул. Школьная, 20 должностное лицо нарушило требования пожарной безопасности, выразившиеся в нарушении Постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, НПБ, ФЗ-123 Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности», а именно:

-Не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности средств противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации) с оформлением соответствующего акта проверки. (п.61 Постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390 ППР в Р.Ф)

-В зданиях школы имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре выполнены не в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2012 (п.7 Постановления правительства Р.Ф от 25.04.2012 года №390 ППР в Р.Ф.)

-Не проведены контрольные испытания на соответствие требованиям нормативных документов отборных проб огнезащитных составов в чердачном помещении зданий школы. Испытания осуществляются в аккредитованных в установленном порядке испытательных центрах или территориальных ИПЛ (ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ технический регламент «о требованиях пожарной безопасности: НПБ 232-96 (п.21 Правил противопожарного режима в Р.Ф)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

**Вам необходимо:**

1. Принять исчерпывающие меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, приведенных в настоящем представлении и недопущению их впредь.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Заместитель главного государственного инспектора  
Кореновского района по пожарному надзору –  
заместитель начальника отдела  
И.Ю. Цыкало

(подпись лица, вынесшего представление)

Представление получил:

03.11.16 С.А.

(дата, подпись)

С.А. Соснов

(Ф.И.О.)

Представление направлено

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ  
Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Кореновского района

Директору МОБУ СОШ №7  
имени В.П. Адодина  
МО Кореновский район  
Степановой Светлане Леонидовне  
ст. Дядьковская, ул. Ленина, 22.

ул. Фрунзе, 203, г. Кореновск, Краснодарский край, 353180  
тел/факс(86142) 4-02-01

03.11.2016 № 1175-9-23-15

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«03» ноября 2016 г.

г. Кореновск

Заместитель главного государственного инспектора Кореновского района по пожарному надзору - заместитель начальника отдела подполковник вн. службы Цыкало И.Ю.

рассмотрев постановление № 40/164 от «03» ноября 2016 г.

по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы в отношении юридического лица муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №7 имени В.П. Адодина МО Кореновский район расположенного ст. Дядьковская ул. Ленина, 22

установил, что 27 октября 2016г. в 11 часов 00 минут в здании, помещениях и на территории муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №7 имени В.П. Адодина МО Кореновский район расположенного ст. Дядьковская, ул. Ленина, 22 юридическое лицо нарушило требования пожарной безопасности, выразившиеся в нарушении Постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, НПБ, ФЗ-123 Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности», а именно:

-Не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности средств противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации) с оформлением соответствующего акта проверки. (п.61 Постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390 ППР в Р.Ф)

-Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в здании корпуса №5 (столовая, учебные классы) (НПБ 110-03 п.9 табл.1 )

-В здании школы имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре выполнены не в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2012 (п.7 Постановления правительства Р.Ф от 25.04.2012 года №390 ППР в Р.Ф.)

-Не проведены контрольные испытания на соответствие требованиям нормативных документов отборных проб огнезащитных составов в чердачном помещении зданий школы . Испытания осуществляются в аккредитованных в установленном порядке испытательных центрах или территориальных ИПЛ ( ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ технический

регламент «о требованиях пожарной безопасности; НПБ 232-96 (п.21 Правил противопожарного режима в Р.Ф)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

**Вам необходимо:**

1. Принять исчерпывающие меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, приведенных в настоящем представлении и недопущению их впредь.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Заместитель главного государственного инспектора  
Кореновского района по пожарному надзору –  
заместитель начальника отдела  
И.Ю. Цыкало

(подпись лица, вынесшего представление)

Представление получил:

03.11.16

(дата, подпись)

С.А. Ваталина

(Ф.И.О.)

Представление направлено

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ  
Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Короновского района**

Директору МОБУ СОШ №7  
Имени В.П. Адодина  
МО Короновский район  
Степановой Светлане Леонидовне  

---

ст. Дядьковская, ул. Ленина, 22.

ул. Фрунзе, 203, г. Короновск, Краснодарский край, 353180  
тел/факс(86142) 4-02-01

03.11.2016 № 174 -9-23- 15

### **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения**

«03» ноября 2016 г.

г. Короновск

Заместитель главного государственного инспектора Короновского района по пожарному надзору - заместитель начальника отдела подполковник вн. службы Цыкало И.Ю.

рассмотрев постановление № 40/163 от «03» ноября 2016г.

по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы в отношении должностного лица - директора муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №7 имени В.П. Адодина МО Короновский район Степановой Светланы Леонидовны проживающей по адресу: г. Короновск ул. Горького, д.111 кв.19 установил, что 27 октября 2016г. в 11 часов 00 минут в здании, помещениях и на территории муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №7 имени В.П. Адодина МО Короновский район расположенной ст. Дядьковская, ул. Ленина, 22 должностное лицо нарушило требования пожарной безопасности, выразившиеся в нарушении Постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, НПБ, ФЗ-123 Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности», а именно:

-Не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности средств противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации) с оформлением соответствующего акта проверки. (п.61 Постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390 ППР в Р.Ф)

-Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в здании корпуса №5 (столовая, учебные классы) (НПБ 110-03 п.9 табл.1 )

-В здании школы имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре выполнены не в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2012 (п.7 Постановления правительства Р.Ф от 25.04.2012 года №390 ППР в Р.Ф.)

-Не проведены контрольные испытания на соответствие требованиям нормативных документов отборных проб огнезащитных составов в чердачном помещении зданий школы . Испытания осуществляются в аккредитованных в установленном порядке испытательных центрах или

территориальных ИПЛ ( ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ технический регламент «о требованиях пожарной безопасности; НПБ 232-96 (п.21 Правил противопожарного режима в Р.Ф)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

**Вам необходимо:**

1. Принять исчерпывающие меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, приведенных в настоящем представлении и недопущению их впредь.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Заместитель главного государственного инспектора  
Кореновского района по пожарному надзору –  
заместитель начальника отдела  
И.Ю. Цыкало

(подпись лица, вынесшего представление)

Представление получил:

03.11.16 ✓ С-1  
(дата, подпись)

С. П. Ветанов  
(Ф.И.О.)

Представление направлено

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)